

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

Приморский край
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, Тел: 222-89-68, 222-81-92 . E-mail: ggtn49@tugen.vladivostok.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

«22» февраля 2017 года

№ П-А74-51

с. Новоникольск

Руководителю заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 6 с. Новоникольск» Уссурийского городского округа (далее МБДОУ «Детский сад № 6 с. Новоникольск» УГО) Емельяненко Татьяне Владимировне

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною) Кузнецовым Григорием Алексеевичем, главным государственным инспектором

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе, проводимого (проведенного) согласно распоряжения № Р-А74-51 от 27.01.2017г. заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Скиба В.А.

(наименование, номер и дата документа)

(явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

надзорного мероприятия деятельности Вашей организации в присутствии заведующего МБДОУ «Детский сад № 6 с. Новоникольск» УГО Емельяненко Т. В.

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, определенных нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

На основании части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № ФЗ-116, пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 и в соответствии с Положением о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 267, в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Управления от 22.02.2017 № А-А74-51 нарушений

обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов РФ, предписываю:

пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	<i>Отсутствует инструкция по безопасной эксплуатации тепловой энергоустановки</i>	<i>п. 2.10.3 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», далее ПТЭТЭ</i>	<i>01.09.2017</i>
2.	<i>Не производится учет, отсутствует журнал учета проведения проверок контрольно-измерительных приборов</i>	<i>п. 2.9.11 ПТЭТЭ</i>	<i>01.09.2017</i>
3.	<i>Не производится своевременная поверка манометров</i>	<i>п. 2.9.1; 2.9.11 ПТЭТЭ</i>	<i>01.09.2017</i>
4.	<i>Не составлена и не утверждена схема электроснабжения предприятия</i>	<i>п. 1.8.2 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
5.	<i>Не назначен ответственный за электрохозяйство</i>	<i>п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, далее ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
6.	<i>Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство</i>	<i>п.1.2.3. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
7.	<i>Не укомплектован подготовленный электротехнический персонал</i>	<i>п.1.4.1. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
8.	<i>Не разработаны и не утверждены производственные инструкции по эксплуатации электроустановок</i>	<i>п.1.8.1. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
9.	<i>Не разработаны и не утверждены инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок</i>	<i>п.1.8.1. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
10.	<i>Не разработаны и не утверждены списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра</i>	<i>п.1.8.2. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>


	<i>электроустановок и электротехнической части технологического оборудования</i>		
11.	<i>Не разработаны и не утверждены списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;</i>	<i>п. 1.8.2. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
12.	<i>Не оформлен оперативный журнал</i>	<i>п. 1.8.9. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
13.	<i>Не разработаны и не утверждены списки работников, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего</i>	<i>п. 1.8.2. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
14.	<i>Не представлен журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных</i>	<i>п. 1.8.2 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
15.	<i>Не производится присвоение первой группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу лицом, имеющем III группу по электробезопасности</i>	<i>п. 1.4.4. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
16.	<i>Не оформлен журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании</i>	<i>п. 1.8.9. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
17.	<i>На внутренней стороне щитов и сборок нет однолинейных схем с указанием номинала защит, назначения присоединений и их диспетчерских наименований</i>	<i>п. 2.2.20.; 2.12.5 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
18.	<i>На кабелях нет бирок с указанием их марки, сечения, номера линии</i>	<i>п. 2.4.5 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
19.	<i>Не оформлен журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок</i>	<i>п. 1.8.9. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
20.	<i>Не составлен и не утвержден</i>	<i>п. 1.8.1. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>

	<i>перечень необходимых средств защиты от поражения электротоком</i>		
21.	<i>Не укомплектованы в соответствии с требованиями норм и не пронумерованы средства защиты от поражения электротоком</i>	<i>п. 1.4.1. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, далее ИПИСЗ</i>	<i>01.09.2017</i>
22.	<i>Не разработаны и не утверждены графики ремонта основного оборудования электроустановок</i>	<i>п.1.6.3. ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
23.	<i>Не указаны надписи назначения на коммутационных аппаратах</i>	<i>п. 2.2.14 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
24.	<i>На внутренней стороне щитов и сборок нет однолинейных схем с указанием номинала защит, назначения присоединений и их диспетчерских наименований</i>	<i>п. 2.2.20.; 2.12.5 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
25.	<i>Не нанесена нумерация на РЩ, ЩО</i>	<i>п. 2.2.20 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
26.	<i>Кабели не снабжены бирками с указанием типа, длины, сечения и адреса</i>	<i>п. 2.4.5 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
27.	<i>На двери электрощитовой нет знака по электробезопасности</i>	<i>п. 2.2.20 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>
28.	<i>У предохранителей в электрощитах отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки</i>	<i>п. 2.2.20 ПТЭЭП</i>	<i>01.09.2017</i>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов предписания по истечении, установленных сроков с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений по адресу: г. Уссурийск, ул. Суханова, 70

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания, лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.



Предписание выдал главный государственный инспектор Кузнецов Г.А.

(подпись)

(должность, Ф.И.О представителя
Ростехнадзора)

«22» февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 с. Новоникольск» УГО
Емельяненко Т. В.

(подпись)

(должность, Ф.И.О. законного представителя
объекта надзора)

«22» февраля 2017 г.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден

✓ заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 с. Новоникольск» УГО
Емельяненко Т. В.

(подпись)

(должность, Ф.И.О. законного представителя
объекта надзора)

«22» февраля 2017 г.

Сведения об отказе в получении законного предписания руководителя (либо другого законного представителя) _____

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица, должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция № _____ от _____ 20__ года

(подпись)

(должность, Ф.И.О представителя
Ростехнадзора)

« _____ » _____ 20__ г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Уссурийске
ул. Комсомольская, д.40, г. Уссурийск, 692525

тел/факс: 8 (4234) 347949 E-mail ussurisk@pkrrpn.ru <http://www.25.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 74985558 . ОГРН 1052503717408 . ИНН/КПП 2538090446/254301001

ПРЕДПИСАНИЕ № 24

20.02.2017г.

г. Уссурийск

Об устранении выявленных нарушений

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске В.А. Берникова от 01.02.2017г. № 24 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 с. Новоникольск Уссурийского городского округа (МБДОУ детский сад № 6 с. Новоникольск) (ОГРН № 1022500862273 , ИНН 2511033715, дата внесения записи в ЕГРЮЛ от 14.09.2001 года, поставлен на учет в МИФНС России № 9 по Приморскому краю), осуществляющего образовательную деятельность по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Пионерская, д. 29а при рассмотрении представленных документов выявлены нарушения санитарного законодательства: ст. 17, ч. 1 ст. 28, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 13.10, 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»; Приказа № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»; ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»:

установлены нарушения законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении:

- в образце (пробе) смывов (таз-мясо сырое) обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки (гигиенический норматив – бактерии группы кишечной палочки не допускаются);
- в цикличном меню отмечается повторение одних и тех же блюд, отсутствуют технологические карты (каша гречневая молочная, омлет с овощами, фрукты, печень по-строгановски), технологические карты оформлены не по форме (№185, 8а; №185, 4а);
- у 5 сотрудников (Баклажук С.С., Дубинская А.Н., Елизарова О.А., Оболенева Н.В., Пугачева М.В.) отсутствует гигиеническая подготовка и аттестация либо с момента последнего гигиенического обучения прошло более 2-х лет;
- у 6 сотрудников (Астраханкина И.В., Астраханкина Т.В., Голоненко О.О., Елизарова О.А., Пурясова М.В., Стрижкина Е.А.) отсутствуют сведения о прививках против дифтерии и столбняка;
- у 11 сотрудников (Астраханкина И.В., Астраханкина Т.В., Голоненко О.С., Дубинская А.В., Елизарова О.А., Емельяненко Т.В., Морозова Г.Н., Путовит А.А., Стрижкина Е.А., Сопова Л.Ю.) отсутствуют сведения о прививках против вирусного гепатита В;

- у 10 сотрудников (Астраханкина И.В., Астраханкина Т.В., Голоненко О.С., Елизарова О.А., Морозова Г.Н., Пустовит А.А., Пурясова М.В., Стрижжина Е.А., Сопова Л.Ю., Швец Н.В.) против кори;
- у 4 сотрудников отсутствуют сведения о прививках (Баклажук С.С., Оболенева Н.В., Пугачева М.В., Панина В.М.).

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Предписываю в срок до 24.04.2017г.


1. Обеспечить соблюдение требований к санитарно-эпидемиологическому режиму при обработке оборудования, соблюдение правил личной гигиены персоналом мытье столовой посуды, провести повторные лабораторные исследования, копию представить в ТО.
2. Разработать и оформить технологические карты в соответствии с требованиями.
3. Организовать проведение иммунизации работников учреждения в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок.
4. Представить список сотрудников с результатами иммунизации в ТО.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Уссурийске **в сроки до 24.04.2017** или досрочно по устранению нарушения. Непредставление или несвоевременное представление информации в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Уссурийске, а равно представление сведений не в полном объеме или искаженном виде, влечет привлечение к административной ответственности в соответствии со ст. 19.7 Федерального закона от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч.1 Федерального закона от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Уссурийске:



Н.А. Омельченко

Сроки согласованы, предписание получил
Заведующая МБДОУ детский сад № 6 с. Новоникольск
Емельяненко Татьяна Владимировна



(подпись, дата)